

ПАСПОРТ

ПОЛОТНА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПП-300, ПП-600 (S=3 кв.м)

ОПИСАНИЕ: Полотна используются в качестве эффективного и недорого первичного средства тушения локальных очагов возгорания при пожарах класса «А» (возгорание твердых горючих веществ), «В» (возгорание жидких горючих веществ), «Е» (возгорание электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В) в производственных и бытовых условиях. Полотна выполнены в виде прямоугольного отрезка термостойкой ткани площадью 3,0 кв. метра в соответствии с п.п.420, 485 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. за № 390), п.5.3.7 СП 4.131.30.2009, ППБ 01-93, спешенные в складные в упаковке и помещенные в специальные мешки, которые легко крепятся в любом доступном месте и надежно удерживают полотно в сложном состоянии, а также позволяют экстренно извлечь и раскрыть его. Рекомендуется для тушения очагов возгораний в квартирах, гаражах, производственных помещениях (цехах, мастерских, лабораториях и т.д.), на дачах, тушения горящей одежды на пострадавших, для защиты от искр и пламени, для локализации первичных очагов возгораний ГСМ, ЛВЖ, нефтепродуктов, газов. Материал полотна не содержит канцерогенных, вредных для здоровья, асбестовых волокон, не имеет усадки под воздействием температур, устойчив к агрессивным средам, износостойки.

Изготавливаются по ТУ 4854-001-63453197-2009 (ТУ 4854-001-93543472-2007 с дополнениями и изменениями в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ), Система сертификации по подтверждению продукции требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» МЧС России по ИСО 9000, ИСО 9001. Орган по сертификации «Академия государственной противопожарной службы». Регистрационный № ТРИБ.РУ.ПБ 04. Продукция сертифицирована в соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Сертификат по подтверждению соответствия продукции требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». Сертификат соответствия № ССРП-РУ.ЛПБ04.Н.00164. Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU. АИ.НО12737. Сертификат выдан: ООО «СТРОЙПОЖНАДЗОР». Предприятие-изготовитель: ООО «АНПВ-ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: полотно противопожарное – 1 шт., упаковка – 1 шт., укладка – 1 шт., паспорт – 1 шт.

УПАКОВКА – водонепроницаемый (винилскожаемый, нейлоновый) чехол (сумка-чехол) красного цвета

Наименование показателей	Значение показателей		
	ПП-300-1-1.5x2.0	ПП-600-1-1.5x2.0	
материал полотна	Ткань по ГОСТ 19907-2001, Сан-Элидем Залочение 33.ВЛ02.595.П.00197.03.08 Серт. соответствия ИСОПБ, ИСОПБ. RU. ПР0019/2.Н.00113(007497)	Ткань по ГОСТ 19907-2001, Сан-Элидем Залочение 33.ВЛ02.595.П.00197.03.08 Серт. соответствия ИСОПБ, RU. ПР0019/2.Н.00114(007499)	
Размеры полотна, мм	1500 - 20		
	2000 - 40		
Максимальная температура применения по техническому свидетельству № ТС-07-0291-2000 ГСРФ, градусы по шкале Цельсия (гр.С).	не более	300	600
	кратковременно до 5 секунд	600	650
Масса укладки полотна в чехле, кг, не более	Длина	1,1	1,15
	Ширина	270	250
	Толщина	210	200
Габаритные размеры укладки с полотном, не более, мм	Длина	40	30
	Ширина	30	50
	Толщина	5	40
Продолжительность развертывания, с, не более	От минус 40 до плюс 50		
Диапазон температур хранения, градусы по шкале Цельсия (гр.С)	3		
Нормативный срок хранения полотна со дня изготовления в соответствии с Правилами хранения по ТУ 4854-001-63453197-2009, лет, не менее	7		
Срок службы, лет, не менее			

Свидетельство о приёме ПП-300, ПП-600 соответствует ТУ 4854-001-63453197-2009 и признаны годными для применения и эксплуатации

Номер партии 000101 Дата изготовления Начальник ОТК и/л М.П.